

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054  
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rprrb@02.rospotrebnadzor.ru http://02.rospotrebnadzor.ru

Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 124 Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Дмитриевой Марине Владимировне  
ОГРН 1030204208374 ИНН 0276041068  
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

**ПРЕДПИСАНИЕ № 07-442**  
об устранении выявленных нарушений

от « 30 » ноября 2015 г.

МБОУ СОШ № 124 Октябрьского района ГО г.Уфа  
Республики Башкортостан,  
450104, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул.Уфимское Шоссе, д. 20  
место выдачи

Выдано на основании акта плановой проверки № 5802 от 30.11.2015 г. и выявленных нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее-СанПиН 2.4.5.2409-08),

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее-СанПиН 2.4.2.2821-10),

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья » (с изменениями и дополнениями)" (далее-СанПиН 2.3.6.1079-01),

СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее- СП 3.5.3.3223-14),

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (далее- СанПиН 2.1.3.2630-10), выдаю Вам предписание:

1. Не допускать использование помещений МБОУ СОШ « 124 октябрьского района ГО г. Уфа Республики Башкортостан(№ 4, 5, 6, 11, 13, 14 первого этажа здания Литер Б (по техническому паспорту, составленному по состоянию на 20.04.2009 г.) не по назначению, п. 1.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

- ✓ 2. Оградить территорию МБОУ СОШ № 124 ГО г. Уфа, в том числе со стороны здания Литер Б (мастерских), восстановить целостность имеющегося забора: устранить отсутствие секций в заборе, п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения:15.08.2016 г.**

- ✓ 3. Туалеты для мальчиков и девочек оборудовать на каждом этаже, п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2017 г.**

4. Туалеты для мальчиков «старшее звено», «начальное звено» оборудовать кабинетами с дверями, 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

5. Туалеты для мальчиков оборудовать санитарными приборами (писсуары), п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

6. В помещениях начальных классов: 3а-№34, 4а-№46, 4б-№45, 1б-44 установить умывальные раковины с подводкой труб систем холодного и горячего централизованного водоснабжения, в кабинетах 2а класса (кабинет №31), 3б-№33, 1а-№32- обеспечить централизованной водой, п. п. 4.27., 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2017 г.**

7. Мастерские трудового обучения, кабинет домоводства обеспечить горячим централизованным водоснабжением, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

8. Покрытие стен на уровне выше 1,6 м. от пола в учебных помещениях №№ 33, 28, 25, 24, 23, 25, малый спортзал, мастерские трудового обучения, кабинет домоводства (технологии) выполнить материалами, допускающими проведение влажной уборки, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

9. Восстановить целостность покрытия стен (спортивный зал, раздевалки при спортивном зале, малый спортзал, кабинеты №№ 33), потолков (кабинеты №№ 30, 31, 33, 40, коридор 3 –го этажа в блоке для старшего звена, коридор пристроя, малый спортзал, туалет для мальчиков на 1 этаже), устранить протекание кровли, провести побелку, покраску, мероприятия по устранению признаков поражения грибком и плесенью; полов в кабинеты №40 – заменить линолеум, п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

10. В помещениях медицинского назначения (процедурный, стоматологический кабинеты, кабинет врача) восстановить целостность поверхность потолка, стен, п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

11. Обучающиеся I ступени образования обеспечить рабочим местом - школьной партой, обеспеченной регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

12. Учебные кабинеты №№30,31, 32, 33 обеспечить учебной мебелью (столы, стулья) в соответствии с ростом обучающихся, п. 5.3 таблица 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: в зависимости от решения суда.**

13. В мастерских трудового обучения, спортивных залах (большом и малом) заменить перегоревшие лампы, п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

14. Кабинет домоводства (технологии), используемый для кройки и шитья оборудовать столами для черчения выкроек и раскроя, п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

15. Провести обследование технического состояния вентиляции здания МБОУ СОШ № 124 ГО г. Уфа, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

16. В учебных кабинетах №№24,22, 20, 37, 41, кабинете технологии, мастерских трудового обучения, малый спортивный зал обеспечить условия для проведения проветривания: оконные рамы по периметру, форточки, фрамуги не заклеивать, обеспечить их открывание, п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2017 г.**

17. Мастерские (слесарная, столярная), кабинет домоводства (технологии), где установлена плита, оборудовать механической вытяжной системой, п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Срок исполнения: 15.08.2017 г.**

*узнать*

18. Светопроемы кабинета технологии, кабинет № 38, 40, 41 оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы), п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
19. Соблюдать наполняемость классов (не более 25 человек) п. 10.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, подтверждается протоколом осмотра от 30.11.2015 г., списком обучающихся по классам.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
20. В расписании уроков МБОУ СОШ № 124 для обучающихся 1 ступени (1а, 1б, 2 а, 2б, 3 а, 3б, 4а, 4б) соблюдать чередование основных предметов с уроками музыки, труда, физической культуры, изобразительного искусства, п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
21. В расписании уроков МБОУ СОШ № 124 для обучающихся 2-3 ступени соблюдать чередование предметов естественно-математического и гуманитарного профилей: в 5 А класс (четверг, пятница), 5 Б класс (вторник, четверг, суббота), 6А класс (суббота), 6 Б класс (понедельник, вторник, среда, четверг), 7А (среда, четверг, суббота), 7Б класс (понедельник, вторник, четверг), 8А класс (понедельник, среда, четверг, пятница), 8Б класс (четверг, пятница) 9 А класс (среда), 9Б класс (вторник, четверг, пятница), 10 класс (понедельник, среда, пятница), п.10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
22. Провести инженерно-технические мероприятия по защите здания МБОУ СОШ № 124 ГО г. Уфа от грызунов: провести ремонт фундамент здания, устранить трещины, п. 12.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
23. Организовать питьевой режим обучающихся, п.п. 10.2, 10.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
24. На пищеблоке в месте присоединения производственных ванн к канализации отсутствует воздушный разрыв от верха приемной воронки не менее 20 мм, п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01, подтверждается протоколом осмотра от 30.11.2015 г.  
**Срок исполнения: 15.10.2016 г.**
25. Шкафа для хранения чистой посуды установить около раздаточной линии нет, п. 4.7., 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
26. Третью моечную ванну для мытья столовой посуды оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
27. Обеспечить полноту охвата горячим питанием обучающихся, п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**
28. Проводить контроль за качественным и количественным составом рациона питания с регистрацией в журнале «Ведомость контроля за питанием», 14.9. СанПиН 2.4.5.2409-08.  
**Срок исполнения: 15.08.2016 г.**

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства  
указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения  
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

— Представить документированную информацию, в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

---

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание

**в срок до 15.08.2016 г.  
до 15.08.2017 г.**

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления  
Роспотребнадзора  
по Республике Башкортостан

главный специалист-эксперт отдела надзора  
по гигиене детей и подростков

Гарифуллина Р.Р.

*Гарифуллина Р.Р.* Ф.И.О., должность, наименование отдела

подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:

дата

подпись

*директор Дмитриев И.В.*  
должность, Ф.И.О. (при наличии)

30.11.15

*И.В. Дмитриев*